

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Губкинском районе

309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Горького, 4
Тел.: 8(47241) 7-59-84, E-mail: Gubkin@31.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 137/1515

г. Губкин, ул. Горького, 4

« 18»

08.2023

(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № 1515 от 18.08.2023 в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения " Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка " города Губкина Белгородской области, 309181, Белгородская область, город Губкин, ул Фрунзе, зд. 16б

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Во всех помещениях групповых ячеек, постирочной, помещениях пищеблока дошкольной организации система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками «молочные шары» с энергосберегающими лампами, в ряде групповых используются лампы с разным световым излучением, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.5.

2. В ряде раздевальных групповых ячеек дошкольной организации используются светильники открытого типа, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.6.

3. При рассмотрении протокола измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 4528 от 09.08.2023г. из 5-ти проведенных замеров уровней искусственного освещения, 5(100%) замеров не соответствуют гигиеническим нормативам: в игровой группы №8 204,6±18,9 люкс при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк; в игровой группы №2 уровень искусственного освещения составляет 101,0±9,3 люкс при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк, в игровой группы №11 уровень искусственного освещения составляет 105,6±9,7 люкс при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк, в игровой группы №10 уровень искусственного освещения составляет 202,4±18,7 люкс при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк, в игровой группы №6 уровень искусственного освещения составляет 75,6±6,9 люкс при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.1.; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 5 табл. 5.54

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить систему общего освещения во всех помещениях групповых ячеек, постирочной, помещениях пищеблока дошкольной организации потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый,

тепло-белый, естественно-белый в соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20

Установленный срок 21.08.2024

2. Обеспечить во всех раздевальных групповых ячеек дошкольной организации осветительные приборы светорассеивающей конструкцией, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагонепроницаемой конструкцией в соответствии с п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20

Установленный срок 21.08.2024

3. Довести уровень искусственного освещения в помещениях групповых №№2,6,8,10,11 в соответствии с гигиеническими нормативами в соответствии с разделом 5 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 с проведением инструментальных измерений уровня искусственного освещения в помещениях групповых №№2,6,8,10,11 в рамках программы производственного контроля и предоставлением результатов инструментальных измерений в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе

Установленный срок 21.08.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ " Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка " города Губкина Белгородской области города Губкина Белгородской области, 309181, Белгородская область, город Губкин, ул Фрунзе, зд. 16б

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе по адресу: г.Губкин, ул. Горького,4 тел./факс - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «23» августа 2024 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный санитарный врач по г. Губкин, Губкинскому, Корочанскому и Прохоровскому районам

(Начальник ТО)



(подпись)

Н.С. Имамедова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 08 2023.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: